



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ростовской области
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Шолоховскому району
пер. Первомайский, 13, ст. Вешенская, Шолоховский район, Ростовская область 346270
Телефон: (86352) 21-1-01
<http://www.rostovgpn.narod.ru> E-mail: 18ogpn_mnd@mail.ru
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 23/ 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Калининская средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя (гражданина), физического лица правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения от 27.03.2018 г. № 23 о проведении плановой выездной проверки, выданного начальником ОНД и ПР по Шолоховскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майором внутренней службы Губенко С.В., в соответствии со ст. 6.1. Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 часов «2» апреля и по 12 часов «16» апреля 2018 г. (11 рабочих дней) проведена плановая выездная проверка начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Шолоховскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области-главным государственным инспектором Шолоховского района по пожарному надзору майором внутренней службы Губенко Сергеем Владимировичем в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Калининская средняя общеобразовательная школа», по адресу: Шолоховский район, х. Калининский, ул. Центральная, 11

совместно с: директором МБОУ «Калининская СОШ» Калмыковым Сергеем Павловичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Складские помещения, лаборантская и кухни не разделены между другими помещениями, относящимся к	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 88 ч.1.	01.03.2019	

	другим классам функциональной пожарной опасности, противопожарными дверями с нормируемым пределом огнестойкости.			
2.	На дверях помещений складского назначения, лаборантской и кухни не обеспечено наличие обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390) п. 20.	01.09.2018	
3.	Не представлена техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности материалов применяемые для отделки стен на путях эвакуации.	Федеральный закон от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.134 ч.3.	01.09.2018	
4.	На остекленных дверях не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 метров.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390) п. 33. Свод правил(СП 1.13130.2009) «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 8.2.6	01.09.2018	
5.	Руководителем не применяются меры к замене составных частей (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре) при достижении системой или ее составными частями предельного состояния (срока службы).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390) п. 61. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4, ГОСТ Р 54101-2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» 5.1.7	01.04.2019	
6.	Часть проводов и кабелей соединительных линий СОУЭ прокладываются не в каналах из негорючих материалов или иных материалов, которые защищают СОУЭ в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, п.3.9. Нормы пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)	01.04.2019	
7.	Имеющаяся электрическая проводка эксплуатируется с видимыми нарушениями	Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства	01.12.2018	

	изоляция (соединение при помощи скруток на осветительные приборы коридора и кладовых)	Российской Федерации от 25.04.2012 № 390) п.42 (а)		
8.	Двери (люки) чердачного помещения выполнены не противопожарными с нормируемым пределом огнестойкости	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88	01.03.2019	
9.	Предел огнестойкости косоуров лестницы, размещенная в лестничной клетке должна соответствовать степени огнестойкости и пределу огнестойкости строительных конструкций здания, а именно предел огнестойкости косоуров (по потере несущей способности) должен быть не менее 45 минут, а так же в старом корпусе установлена деревянная лестница.	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Статья 58, статья 87.	01.12.2019	
10.	Пожарные краны расположены в шкафах выполненных из горючих материалов.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390) п. 57.	01.12.2018	
11.	Проводится один раз в год проверка работоспособности внутреннего водопровода.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390) п. 55.	01.09.2018	
12.	Лестничная клетка не имеют двери с приспособление для самозакрывания и уплотнение в притворах.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390) п. 33. п. 36. п. 23 (д).	01.14.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР по Шолоховскому району
-главный государственный инспектор Шолоховскому
району по пожарному надзору Губенко С.В.

*(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)*



Подпись

«16» апреля 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

Подпись

Кашова С.А.

(должность, фамилия, инициалы)

«16» апреля 2018 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору